



Edital 24/2018

----- **Manuel João Fontainhas Condenado**, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa: -----

----- **Torna público**, de harmonia com o artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos nas análises de água para consumo, referentes ao 1.º trimestre do ano de 2018. -----

----- Para conhecimento geral se pública o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----

Vila Viçosa 23 de Abril de 2018

O Presidente da Câmara Municipal

(Manuel João Fontainhas Condenado, Prof.)



ENTIDADE GESTORA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA					EDITAL n.º 24/18			
Em conformidade com o Decreto-Lel n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						1º TRIMESTRE 2018 01 Janeiro a 31 Março			
									Parâmetro (unidades)
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%	
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,8	---	---	12	11	92%	
Alumínio (µg/L Al)	200	95	95	0	100%	1	1	100%	
Amónio	0,50	<0,02	1,1	1	75%	4	4	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	100	ND	13	---	---	4	4	100%	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	20	ND	6	---	---	4	4	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	440	510	0	100%	4	4	100%	
Cor (mg/L PtCo)	20	6,4	110	1	75%	4	4	100%	
pH (Unidades pH)	≤6,5 e ≥9	7,4	7,6	0	100%	4	4	100%	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	4	4	100%	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<10	17	0	100%	4	4	100%	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1	1,4	0	100%	4	4	100%	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%	
Turvação (NTU)	4	0,95	>20	1	75%	4	4	100%	
O presidente: (Manuel João Fontainhas Condado, Prof.)						Data da publicação: 23/04/18			