

ENTIDADE GESTORA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA				EDITAL n.º 52			
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).		Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007		N.º Análises superiores VP		N.º Análises (PCQA)		2.º TRIMESTRE 2016	
		Valores obtidos		%		%		01 Abril a	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Mínimo	Máximo	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	Agendadas	Realizadas	% Análises Realizadas	30 Junho
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%	
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	>1,5	---	---	12	12	100%	
Alumínio (µg/L Al)	200	<30	<30	0	100%	1	1	100%	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	4	4	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ND	>300	---	---	4	4	100%	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ND	>300	---	---	4	4	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	271	359	0	100%	4	4	100%	
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	4	4	100%	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7.3	7.6	0	100%	4	4	100%	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	4	4	100%	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<10	22	0	100%	4	4	100%	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	<1,0	0	100%	4	4	100%	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%	
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	4	4	100%	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Viçosa 1, Vila Viçosa 2/São Romão, Bencatel e Pardais									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não houve nenhum incumprimento									
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa: (Manuel João Fontainhas Condensed, Prof.)								Data da publicação: 19/07/ 2016	

