



Edital 32/2023

----- **Inácio José Ludovico Esperança**, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa: -----

----- **Torna público**, de harmonia com o artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos nas análises de água para consumo, referentes ao 2.º, 3.º e 4.º trimestre do ano de 2022. -----

----- Para conhecimento geral se pública o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----

Vila Viçosa 06 de Maio de 2023

O Presidente da Câmara Municipal

(Inácio José Ludovico Esperança, Prof.)



ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º TRIMESTRE 2018
01 Abril a
30 Junho

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	e residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	< 0,1	0,16
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,03	7,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	633	633
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	0,64	0,64
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	s	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	colónias a	-	N/mL	1	1	100	-	-	13	13
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	colónias a	-	N/mL	1	1	100	-	-	11	11
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	µg/L	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Bentazona	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Clorpirifos	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Dimetoato	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Diurão	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Ometoato	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	e residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	< 0,1	0,13
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	pH	9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,23	7,23
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	ade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	499	499
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
16/2019**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º TRIMESTRE 2018
01 Abril a
30 Junho

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	s	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	colónias a	-	N/mL	1	1	100	-	-	380	380
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	colónias a	-	N/mL	1	1	100	-	-	2100	2100
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Arsénio	10,4999	µg/L	1	1	100	0	100	7,5	7,5
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Bentazona	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Clorpirifos	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Dimetoato	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Diurão	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Ometoato	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	e residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	< 0,1	< 0,45
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,1	7,1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	ade	2500,5	µS/cm	1	1	100	0	100	532	532
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	s	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	colónias a	-	N/mL	1	1	100	-	-	> 3000	> 3000
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Número de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	µg/L	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Arsénio	10,4999	µg/L	1	1	100	0	100	6,2	6,2
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Bentazona	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Clorpirifos	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Dimetoato	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Diurão	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Ometoato	0,104999	µg/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
16/2019**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º TRIMESTRE 2018
01 Abril a
30 Junho

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	e residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	< 0,1	0,47
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	pH	9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,3	7,3
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	ade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	576	576
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	0,67	0,67
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	colónias a	-	N/mL	1	1	100	-	-	160	160
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	colónias a	-	N/mL	1	1	100	-	-	140	140
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	15,5	15,5
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Bentazona	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Clorpirifos	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Dimetoato	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Diurão	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Ometoato	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Viçosa 1, Vila Viçosa 2/São Romão, Bencatel e Pardais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa: (Inácio José Ludovico Esperança, Prof.)

Data da publicação: 08/05/ 2022

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Desinfetante residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	0,21	0,4
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,2	7,2
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	615	615
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Numero de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Numero de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Clostridium perfringens	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Amónio	0,504999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,04	< 0,04
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Antimónio	5,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Arsénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Benzeno	1,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Benzo(a)pireno	0,0104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Boro	1,04999	mg/L	1	1	100	0	100	0,0106	0,0106
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Bromatos	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 3	< 3
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cádmio	5,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cálcio	-	mg/L Ca	1	1	100	-	-	92	92
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cianetos	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,005	< 0,005
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cloretos	250,5	mg/L	1	1	100	0	100	26,6	26,6
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Chumbo	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	0,68	0,68
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cobre	2,04999	mg/L	1	1	100	0	100	0,0078	0,0078
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Crómio	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	1,2 - dicloroetano	3,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,75	< 0,75
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Dureza total	-	mg/L Ca CO3	1	1	100	-	-	326	326
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Ferro	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Fluoretos	1,54999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Hidrocarbonetos Aromáticos	0,104999	ug/L	4	4	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Benzo(b)fluorant eno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Benzo(k)fluorant eno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Benzo(ghi) perileno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Indeno(1,2,3- cd)pireno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Magnésio	-	mg/L Mg	1	1	100	-	-	23,4	23,4

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Manganês	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Nitratos	50,4999	mg/L	1	1	100	0	100	20,7	20,7
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Nitritos	0,504999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,4	< 0,4
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Mercúrio	1,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,3	< 0,3
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Níquel	20,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Oxidabilidade	5,04999	mg/L O2	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Selénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	4,6	4,6
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Sódio	200,5	mg/L	1	1	100	0	100	12,9	12,9
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Sulfatos	250,5	mg/L	1	1	100	0	100	25,6	25,6
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Tetracloroetano	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Tricloroetano	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Tetracloroetano e tricloroetano	10,4999	ug/L	2	2	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Clorofórmio	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,19	0,19
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Bromofórmio	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,63	0,63
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Dibromoclorometano	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,27	0,27
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Bromodiclorometano	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Trihalometanos	100,5	ug/L	4	4	100	0	100	1,09	1,09
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Alfa total	-	Bq/L	1	1	100	-	-	< 0,04	< 0,04
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Dose indicativa	0,1	mSv	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1

ENTIDADE GESTORA**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA****EDITAL n.º
32/2022****3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro****Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).**

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Radão	500,5	Bq/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Urânio 234	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Urânio 238	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Rádio 226	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Polónio 210	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Atrazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Desetilatraxina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Clortolurão	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Isoproturão	-	ug/L	1	1	100	-	-	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Linurão	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Tebuconazol	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Terbutilazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Desetilterbutilazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Simazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Desetilsimazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Desinfetante residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	< 0,1	0,17
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,5	7,5
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	487	487
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Numero de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Numero de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Clostridium perfringens	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	10,5	10,5
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Amónio	0,504999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,04	< 0,04
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Antimónio	5,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Arsénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	6,7	6,7
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Benzeno	1,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Benzo(a)pireno	0,0104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Boro	1,04999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,01	< 0,01
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Bromatos	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 3	< 3
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cádmio	5,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cálcio	-	mg/L Ca	1	1	100	-	-	78	78

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cianetos	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,005	< 0,005
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cloretos	250,5	mg/L	1	1	100	0	100	17,7	17,7
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Chumbo	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	1,09	1,09
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cobre	2,04999	mg/L	1	1	100	0	100	0,0166	0,0166
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Crómio	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	1,2- dicloroetano	3,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,75	< 0,75
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Dureza total	-	mg/L Ca CO3	1	1	100	-	-	254	254
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Ferro	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Fluoretos	1,54999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Hidrocarbonetos Aromáticos	0,104999	ug/L	4	4	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Benzo(b)fluorant eno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Benzo(k)fluorant eno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Benzo(ghi) perileno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Indeno(1,2,3- cd)pireno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Magnésio	-	mg/L Mg	1	1	100	-	-	14,7	14,7
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Manganês	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Nitratos	50,4999	mg/L	1	1	100	0	100	12,7	12,7
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Nitritos	0,504999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,04	< 0,04
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Mercúrio	1,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,3	< 0,3

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA) ¹	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Níquel	20,4999	ug/L	1	1	100	0	100	9,1	9,1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Oxidabilidade	5,04999	mg/L O2	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Selénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	1,55	1,55
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Sódio	200,5	mg/L	1	1	100	0	100	10,3	10,3
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Sulfatos	250,5	mg/L	1	1	100	0	100	13,6	13,6
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Tetracloroetano	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Tricloroetano	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Tetracloroetano e tricloroetano	10,4999	ug/L	2	2	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Clorofórmio	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Bromofórmio	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,46	0,46
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Dibromoclorometano	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Bromodiclorometano	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Trihalometanos	100,5	ug/L	4	4	100	0	100	0,46	0,46
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Alfa total	-	Bq/L	1	1	100	-	-	< 0,04	< 0,04
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Dose indicativa	0,1	mSv	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Radão	500,5	Bq/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Urânio 234	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Urânio 238	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Rádio 226	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Polónio 210	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Desetilatrastina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Atrastina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Clortolurão	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Isoproturão	-	ug/L	1	1	100	-	-	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Linurão	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Tebuconazol	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Terbutilastina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Desetilterbutilastina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Simastina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Desetilsimastina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Desinfetante residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	< 0,1	0,16
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,2	7,2
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	584	584
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Numero de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Numero de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Clostridium perfringens	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	12,5	12,5
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Amónio	0,504999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,04	< 0,04
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Antimónio	5,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Arsénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	4,9	4,9
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Benzeno	1,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Benzo(a)pireno	0,0104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Boro	1,04999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,01	< 0,01
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Bromatos	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 3	< 3
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cádmio	5,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cálcio	-	mg/L Ca	1	1	100	-	-	79	79
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cianetos	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,005	< 0,005
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cloretos	250,5	mg/L	1	1	100	0	100	21,3	21,3
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Chumbo	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	2,55	2,55
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cobre	2,04999	mg/L	1	1	100	0	100	0,057	0,057

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
EDITAL n.º
32/2022
3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Crómio	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	1,2 – dicloroetano	3,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,75	< 0,75
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Dureza total	-	mg/L Ca CO3	1	1	100	-	-	311	311
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Ferro	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Fluoretos	1,54999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Hidrocarbonetos Aromáticos	0,104999	ug/L	4	4	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Benzo(b)fluorant eno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Benzo(k)fluorant eno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Benzo(g,h,i) perileno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Indeno(1,2,3- cd)pireno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Magnésio	-	mg/L Mg	1	1	100	-	-	27,4	27,4
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Manganês	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Nitratos	50,4999	mg/L	1	1	100	0	100	16,9	16,9
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Nitritos	0,504999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,04	< 0,04
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Mercúrio	1,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,3	< 0,3
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Níquel	20,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Oxidabilidade	5,04999	mg/L O2	1	1	100	0	100	1,19	1,19
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Selénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	1,24	1,24
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Sódio	200,5	mg/L	1	1	100	0	100	13,6	13,6

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Sulfatos	250,5	mg/L	1	1	100	0	100	19,5	19,5
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Tetracloroeteno	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Tricloroeteno	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Tetracloroeteno e tricloroeteno	10,4999	ug/L	2	2	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Clorofórmio	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,22	0,22
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Bromofórmio	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	3,83	3,83
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Dibromoclorometano	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,68	0,68
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Bromodiclorometano	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,13	0,13
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Trihalometanos	100,5	ug/L	4	4	100	0	100	4,86	4,86
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Alfa total	-	Bq/L	1	1	100	-	-	< 0,04	< 0,04
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Dose indicativa	0,1	mSv	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Radão	500,5	Bq/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Urânio 234	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Urânio 238	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Rádio 226	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Polónio 210	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Atrazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Desetilatrazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Clortolurão	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Isoproturão	-	ug/L	1	1	100	-	-	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Linurão	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Tebuconazol	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Terbutilazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Desetilterbutilazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Simazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Desetilsimazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Desintetante residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	0,1	0,13
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,1	7,1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	628	628
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Número de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Número de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Clostridium perfringens	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Amónio	0,504999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,04	< 0,04
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Antimónio	5,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Arsénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	2,91	2,91
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Benzeno	1,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Benzo(a)pireno	0,0104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Boro	1,04999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,01	< 0,01
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Bromatos	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 3	< 3
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cádmio	5,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cálcio	-	mg/L Ca	1	1	100	-	-	83	83
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cianetos	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,005	< 0,005
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cloretos	250,5	mg/L	1	1	100	0	100	22	22
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Chumbo	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	0,95	0,95
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cobre	2,04999	mg/L	1	1	100	0	100	0,016	0,016
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Crómio	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	1,2- dicloroetano	3,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,75	< 0,75
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Dureza total	-	mg/L Ca CO3	1	1	100	-	-	344	344
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Ferro	200,5	ug/L	1	1	100	1	0	430	430

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**

**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Fluoretos	1,54999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Hidrocarbonetos Aromáticos	0,104999	ug/L	4	4	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Benzo(b)fluorant eno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Benzo(k)fluorant eno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Benzo(ghi) perileno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Indeno(1,2,3- cd)pireno	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,001	< 0,001
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Magnésio	-	mg/L Mg	1	1	100	-	-	33,2	33,2
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Manganês	50,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Nitratos	50,4999	mg/L	1	1	100	0	100	18,3	18,3
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Nitritos	0,504999	mg/L	1	1	100	0	100	< 0,04	< 0,04
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Mercúrio	1,04999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,3	< 0,3
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Níquel	20,4999	ug/L	1	1	100	1	0	27,1	27,1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Oxidabilidade	5,04999	mg/L O2	1	1	100	0	100	1,19	1,19
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Selénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Sódio	200,5	mg/L	1	1	100	0	100	16	16
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Sulfatos	250,5	mg/L	1	1	100	0	100	21,9	21,9
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Tetracloroeteno	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,2	< 0,2
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Tricloroeteno	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Tetracloroeteno e tricloroeteno	10,4999	ug/L	2	2	100	0	100	< 0,2	< 0,2

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
**EDITAL n.º
32/2022**
**3º TRIMESTRE 2018
01 Julho a
30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Clorofórmio	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,38	0,38
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Bromofórmio	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	2,78	2,78
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Dibromoclorometano	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,79	0,79
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Bromodiclorometano	100,5	ug/L	1	1	100	0	100	0,22	0,22
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Trihalometanos	100,5	ug/L	4	4	100	0	100	4,17	4,17
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Alfa total	-	Bq/L	1	1	100	-	-	< 0,04	< 0,04
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Dose indicativa	0,1	mSv	1	1	100	0	100	< 0,1	< 0,1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Radão	500,5	Bq/L	1	1	100	0	100	< 114	< 114
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Urânio 234	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Urânio 238	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Rádio 226	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Polónio 210	-	Bq/L	1	0	0	-	-	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Atrazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Desetilatrazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Clortolurão	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Isoproturão	-	ug/L	1	1	100	-	-	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Linurão	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Tebuconazol	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Terbutilazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03

ENTIDADE GESTORA**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA****EDITAL n.º****32/2022****3º TRIMESTRE 2018****01 Julho a****30 Setembro**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Desetilinterbutilaz ina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Simazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Desetilsimazina	0,104999	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Viçosa 1, Vila Viçosa 2/São Romão, Bencatel e Pardais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Verificou-se incumprimentos dos parâmetros níquel e ferro na Zona de abastecimento VV2, que com a contra análise no mesmo ponto de amostragem e em locais adjacentes constatou-se que o parâmetro está dentro dos valores legislados.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa: (Inácio José Ludovico Esperança, Prof.)



Data da publicação: 08/05/ 2022

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**

**EDITAL n.º
32/2022**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2018
01 Outubro a
31 Dezembro

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	1	66,67	0	4
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	1	66,67	0	4
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Desinfetante residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	< 0,1	2,51
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,5	7,5
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	499	499
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Número de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Número de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	16	16
Bencatel	PT2775	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	2	33,33	0	> 80
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Desinfetante residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	< 0,1	0,74
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**

**EDITAL n.º
32/2022**
4º TRIMESTRE 2018
01 Outubro a
31 Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,6	7,6
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	491	491
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Número de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Número de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	50	50
Pardais	PT2777	Vila Viçosa	Arsénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	7	7
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Desinfetante residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	0,41	0,83
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,4	7,4
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	600	600
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5

ENTIDADE GESTORA
**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**
EDITAL n.º
32/2022
4º TRIMESTRE 2018
01 Outubro a
31 Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Número de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	3	3
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Número de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	8	8
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	< 10	< 10
Vila Viçosa 1	PT2773	Vila Viçosa	Arsénio	10,4999	ug/L	1	1	100	0	100	2,4	2,4
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Bactérias coliformes	0	N/100 mL	3	3	100	1	66,67	0	14
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Desinfetante residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	0,15	0,61
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	pH	de 6,44999 até 9,54999	Unidades de pH	1	1	100	0	100	7,4	7,4
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	634	634
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	< 5	< 5
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 0,5	< 0,5
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0

ENTIDADE GESTORA**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA****EDITAL n.º
32/2022**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).


4º TRIMESTRE 2018
01 Outubro a
31 Dezembro

Zona de abastecimento	Código ERSAR	Concelho	Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Número de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	3	3
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Número de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	< 1	< 1
Vila Viçosa 2	PT2774	Vila Viçosa	Alumínio	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	42	42

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Viçosa 1, Vila Viçosa 2/São Romão, Bencatel e Pardais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Verificou-se incumprimentos dos parâmetros bacterias coliforme e E Coli nas zonas de abastecimento de Bencatel e Pardais, que com a contra análise no mesmo ponto de amostragem e em locais adjacentes constatou-se que o parâmetro está dentro dos valores legislados.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa: (Inácio José Ludovico Esperança, Prof.)



Data da publicação: 08/05/ 2022